«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Березівського ВПУ
Одеської політехніки
_____ Максим ШЕВЧЕНКО
21 серпня 2025 року

Акт

перевірки протипожежного стану та техногенної безпеки
в Березівському ВПУ Одеської політехніки

від 21.08.2025 року м. Березівка

Комісія у складі:
Голови: заступник директора з НВР - Янченко Л.Г.
Члени комісії:
Старший майстер (відповідальний за ПБ) - Цалей П.Д.
Інженер з охорони праці - Узун Д.М.
Завідуючий господарством - Макарський І.М.;
Технік з експлуатації будівель - Троянович О.А.;
Начальник штабу ЦЗ - Прокопчук В.О.

На виконання вимог розділу ІІІ Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації від 17 червня 2025 року №7 «Про забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти у 2025/2026 навчальному році».

Згідно наказу від 20.08.2025р.про посилення протипожежного та техногенного захисту Березівського ВПУ Одеської політехніки. Проведено перевірку протипожежного та технічного стану адміністративних, навчальних, побутових, складських, інших приміщень, гуртожитку, будівель, горищ, підвалів та території закладу освіти.

Комісія встановила:

1. Протипожежний та технічний стан адміністративних, навчальних, побутових, складських, інших приміщень, гуртожитку, будівель, горищ, підвалів та території задовільний. Проведена перевірка складів, гуртожитку, майстерень та лабораторій, на предмет несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів, при цьому закцентована увага на організаціію процесу виробничого навчання та забезпечення освітнього процесу у звичайному режимі «офлайн».
2. Забезпечена наявність справних первинних засобів пожежогасіння відповідно до норм, що визначені Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників.

3. У кожному приміщенні училища розміщена табличка, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.
4. Дотримуються правила протипожежного режиму в будівлях та приміщеннях, на території училища.
5. Шляхи евакуації утримуються вільними. На шляхах евакуації відсутні пороги та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей.
6. Усі роботи в училищі проводяться на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення).
7. Гуртожиток' та черговий персонал забезпечені автономними електричними ліхтарями на випадок відключення електроживлення.
8. Територія утримується у чистоті. Опале листя і суха трава регулярно прибираються і вивозяться з території у спеціально відведені місця.
9. Дороги, проїзди та проходи, до будівель адміністративного, громадсько-побутового навчального корпусів, гуртожитку, майстерень та гаражів утримуються вільними. Підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння утримуються вільними.
10. У разі пожежі відключаються від мережі електроживлення обладнання та вентиляційні системи.
11. З працівниками закладу освіти заплановано на 18.09.2025 проведеня навчання з перевіркою знань пожежної та техногенної безпеки, а також протипожежні інструктажі та заняття з пожежно-технічного мінімуму (відмітка в журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту)
12. Із здобувачами та працівниками закладу освіти заплановано на 18.09.2025 проведення планових практичних занятть та тренування, з відпрацюванням заходів із евакуації, перевіркою працездатності протипожежної сигналізації та оповіщення.
13. На кожному поверсі учбового корпусу, гуртожитку, майстернях, громадсько-побутового корпусу, в наявності плани евакуації з будівель. У куточках пожежної безпеки розміщені плакати та інструкції.

II. Протипожежні заходи, які потрібно виконати:

№	Заходи	Термін виконання	Відповідальна особа	Відмітка про виконання
1	Доукомплектувати пожежні щити у громадсько-побутовому корпусі	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ, Макарський І.М. – зав.господарством.	4 квартал 2025 року	
2	Провести заміну водопроводу до пожежного гідранту (збільшити діаметр)	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ, Макарський І.М. – зав.господарством.	2 квартал 2026 року	
3	Обладнати громадсько-побутовий корпус II поверх пожежним щитом. системою оповіщення про пожежу	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ, Троянович О.А. - технік з експлуатації будівель. Макарський І.М. зав.господарством	4 квартал 2025 року	

4	У гуртожитку дообладнати пожежні рукави стволами, та знаками «Вихід»	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ Макарський І.М. – зав. господарством.	2 квартал 2026 року	
5	Привести електощитові, кабельні лінії, електричні прилади, згідно норм ПУЕ та правил пожежної безпеки.	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ Рибін В.І.- відповідальний за електрогосподарство.	01.10.2025	
6	Всі виходи з закладу освіти тримати відкритими, без замків, встановити засуви на дверях з середини будівлі.	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ Макарський І.М. – зав. господарством	Постійно	
7	Обладнати центральний вхід закладу освіти двома вхідними дверями.	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ Макарський І.М. – зав. господарством	01.10.2025	
8	Доукомплектувати заклад освіти пожежними вогнегасниками	Цалей П.Д. - відповідальний за ПБ	01.09.2025	

Голова комісії:
заступник директора з НВР — Лариса ЯНЧЕНКО

Члени комісії:
Старший майстер -відповідальний за ПБ — Павло ЦАЛЕЙ
Інженер з охорони праці — Домніка УЗУН
Завідуючий господарством — Іван МАКАРСЬКИЙ
Технік з експлуатації будівель — Оксана ТРОЯНОВИЧ
Начальник штабу ЦЗ — Вячеслав ПРОКОПЧУК