«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Березівського ВПУ
Одеської політехніки

Максим ШЕВЧЕНКО
22.08.2025 р.

Акт
перевірки технічного стану трубопроводів опалення

Ми, постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій тощо, а також укриття фонду захисних споруд цивільного захисту Березівського ВПУ Одеської Політехніки в складі:

Голова комісії Янченко Л.Г. - заст.директора з НВР, відповідальний за організацію роботи питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Члени комісії:
- Троянович О.А.- технік з експлуатації будівель
- Цалей П.Д.- старший майстер
- Макарський І.М.- завідуючий господарством.
- Узун Д.М.- інженер з охорони праці.
- Прокопчук В.О- начальник штабу цивільного захисту.

Склала акт про перевірку технічного стану трубопроводів опалення гуртожитку та учбового корпусу.

Під час перевірки було встановлено:

1. Трубопроводи пофарбовані, без видимих слідів корозії металу.
2. Стояки пофарбовані, на кожному встановлений кран в рбочому стані.
3. Запірна арматура яка встановлена на трубопроводі опалення в робочому стані.
4. Після гідравлічного випробування тиском в 3.2 кг/см2 витоку води не виявлено.
5. Інженерні вводи загерметезовані.
8. Виявлені наступні недоліки:
-відсутні маркування на подавальному та зворотньому трубопроводах;
-частково відсутня теплоізоляція.
9. Висновок комісії: Після усунення недоліків трубопроводи опалення придатні до подальшої експлуатації.

Голова комісії - заст. директора з НВР Лариса ЯНЧЕНКО

Члени комісії:

Технік з експлуатації будівель Оксана ТРОЯНОВИЧ
Старший майстер Павло ЦАЛЕЙ
Завідуючий господарством Іван МАКАРСЬКИЙ
Інженер з охорони праці Домніка УЗУН
Начальник штабу цивільного захисту Вячеслав ПРОКОПЧУК