ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
від 30.12.2024 року № 879

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України в Одеській області)

Березівське районне управління

вул. Свято-Миколаївська, 25, м. Березівка, Одеська область, 67300, тел/факс (04856) 2-00-01
сайт: https://od.dsns.gov.ua **E-mail: berezivske.ry.od@dsns.gov.ua**

Акт
обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

від *18 липня 2025 року* № 98
(дата складення акта)

складений за результатами проведення *контрольного* обстеження об'єкта фонду захисних
(комплексного, контрольного, позапланового)

споруд цивільного захисту (далі – об'єкт фонду): *найпростіше укриття*
(сховище / протирадіаційне укриття / споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища / споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття / первинне (мобільне) укриття / найпростіше укриття)

№ _____-_____.
(обліковий номер захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)

Місцезнаходження об'єкта фонду: *67300, Україна, Одеська область, Березівський район, місто Березівка, вулиця Перемоги, 21.*

Форма власності об'єкта фонду: *державна.*
(державна / комунальна / приватна)

Балансоутримувач об'єкта фонду: *ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»»; код згідно з ЄДРПОУ – 43868611; 67300, Україна, Одеська область, Березівський район, місто Березівка, вулиця Перемоги, 21; +380973284670; bvpu-osvita@ukr.net.*
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта*, адреса задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), номер телефону та адреса електронної пошти, а також найменування органу державної влади, до сфери управління якого віднесено об'єкт фонду (за наявності))

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.

Опис
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)									
1	2	3									
1	Технічний стан	не визначався	нормальний	задовільний	непридатний до нормальної експлуатації						
		☑	☐	☐	☐						
2	Санітарний стан	задовільний			незадовільний						
		☑			☐						
3	Кількість входів/виходів	основних (кількість)			аварійних (кількість)						
		2			1						
4	Стан входів / виходів	усі захищені від опадів	усі справні	усі не захаращені	наявні визначені Вимогами таблички та вказівники						
		☑	☑	☑	☑						
5	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні всі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота		наявні та справні всі захисні (захисно-герметичні) ставні		наявні захисні екрани	відсутні засоби				
		☐		☐		☐	☑				
6	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захищені шляхом закладення		наявні та справні всі захисні віконниці	віконні прорізи відсутні		незахищені				
		☐		☐	☑		☐				
7	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються	усі наявні	усі справні	несправні	не передбачено	відсутні				
		☐	☐	☐	☐	☑	☐				
8	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне		справне індивідуальне		інші засоби	відсутнє				
		☐		☑		☐	☐				
9	Система централізованого електроживлення	справна	придатне заземлення електрообладнання		усе електрообладнання наявне та справне		несправна				
		☐	☐		☑		☐				
10	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція	наявний інший засіб генерації		наявний розрахунковий запас пально-мастильних матеріалів		наявне інше джерело				
		☐	☑		☑		☐				
11	Стан системи освітлення	справна та укомплектована		несправна та/або не укомплектована повністю		наявні альтернативні засоби освітлення					
		☑		☐		☑					
12	Система вентиляції	справна припливна примусова	справна витяжна примусова	справна припливна природна	справна витяжна природна	не передбачена проєктом					
		☐	☐	☐	☐	☑					
13	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується		усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні	електроручні вентилятори справні	відсутні за проєктом					
		☐		☐	☐	☑					

1	2	3				
14	Система каналізації	справна централізована	справна, наявна вигрібна яма	наявні ємності для нечистот або пудр-клозети	наявні та справні санітарні прилади	несправна або відсутні санітарні прилади
		☐	☐	☑	☑	☐
15	Система водопостачання	справна централізована	справна від свердловини		справна від резервуарів (баків)	відсутня
		☑	☐		☐	☐
16	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна дротова точка доступу	справна автоматична телефонна станція	справні засоби радіозв'язку	відсутні
		☑	☐	☐	☐	☐
17	Стан обвалування	не передбачено проєктом		передбачено та відповідає проєкту		не відповідає проєкту
		☑		☐		☐
18	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень		підтоплюється ґрунтовими водами або затоплена		підтоплюється поверхневими водами
		☑		☐		☐
19	Доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	забезпечено в повному обсязі		забезпечено лише доступність до приміщень об'єкта фонду		не забезпечено
		☑		☐		☐
20	Основне функціональне призначення або для яких потреб використовується	Для господарських, культурних і побутових потреб				
		Для укриття населення				

Примітка: відповідь «так» позначається символом ☑, відповідь «ні» позначається символом ☒.

Строк проведення обстеження об'єкта фонду:

Початок					Завершення				
16	07	2025	10	00	18	07	2025	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про результати останнього обстеження об'єкта фонду:

Комплексне	Контрольне	Позапланове
☐ не було	☑ не було	☑ не було
☑ було акт обстеження від 16.05.2025 № 41 його вимоги: ☑ виконано; ☐ не виконано	☐ було акт обстеження від ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	☐ було акт обстеження від ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні обстеження об'єкта фонду:

посадові особи ДСНС / територіального органу ДСНС:
Головний інспектор відділу ЗНС
Березівського районного управління
ГУ ДСНС України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту _____ *Анатолій СМАГІН*
(найменування посади, звання) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:
Директор Відокремленого структурного
підрозділу «Березівське вище професійне
училище Національного університету
«Одеська політехніка»» _____ *Максим ШЕВЧЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (у разі залучення):
Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗН
Управління архітектури, містобудування, ЖКГ,
земельних відносин виконавчого комітету
Березівської міської ради Одеської області _____ *Володимир МЕДВІДЬ*
(найменування посади) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Процес обстеження об'єкта фонду (його окремої дії) фіксувався:

☐ балансоутримувачем об'єкта фонду	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами фототехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою ДСНС / територіального органу ДСНС	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами фототехніки
	☐ засобами відеотехніки

Перелік
питань щодо проведення обстеження об'єкта фонду

№ з/п	Питання щодо дотримання балансоутримувачем об'єкта фонду вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		так, вимоги дотримуються	ні, вимоги не дотримуються	питання не розглядалося	
1	2	3	4	5	6
1	Об'єкт фонду в разі приведення єдиної	+			Абзац перший

1	2	3	4	5	6
	державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено в готовність				частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
2	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено	+			Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3	Перебування в постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено			+	Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4	Порядок використання в мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано			+	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано			+	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення
6	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано			+	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення в матеріалах технічної інвентаризації забезпечено			+	Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення, пункти 20 , 21 Порядку інвентаризації
8	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду, проводяться			+	Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ
9	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду погіршення їх захисних та технічних властивостей не допущено			+	Пункт 9 Порядку створення
10	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укриття не порушено			+	Пункт 8 Порядку створення
11	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено	+			Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного			+	Абзац дев'ятий пункту 3^1 Порядку

1	2	3	4	5	6
	захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено				створення
13	Наявність комплекту проєктної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено			+	Пункт 10 Порядку створення, стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укриттю в об'єкті фонду, справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено	+			Вимоги

Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закон України «Про архітектурну діяльність»	20 травня 1999 року № 687-XIV	—
2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
3	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок створення)	10 березня 2017 року № 138	—
4	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок використання)	10 березня 2017 року № 138	—
5	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року № 488	—
6	Вимоги щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (Вимоги)	09 липня 2018 року № 579	30 липня 2018 року № 879/32331

Опис

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:
☑ відсутність порушень вимог законодавства;
☐ наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення про те, що зазначені порушення необхідно усунути до _____.

З урахуванням вимог глави 2 розділу VI Вимог об'єкт фонду визнано _____до використання за призначенням.
(готовим / обмежено готовим / неготовим)

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду
☐ недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;
☐ об'єкт, на якому розміщений об'єкт фонду, не експлуатується;
☐ об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;
☐ інші причини.
_____-_____
_____-_____
_____-_____.
(описуються причини нездійснення обстеження об'єкта фонду)

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _____-_____
_____-_____
_____-_____
_____-_____

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (вносяться за необхідності балансоутримувачем)*: _____-_____
_____-_____
_____-_____
_____-_____
_____-_____
_____-_____

*Пропозиції можуть містити інформацію про: передачу до комунальної або державної форми власності; проведення реконструкції зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується, яких саме); забезпечення використання сховища в режимі протирадіаційного укриття; забезпечення використання неготової захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження до приведення в готовність (лише в особливий період); виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту).

Посадові особи ДСНС / територіального органу ДСНС:
Головний інспектор відділу ЗНС
Березівського районного управління
ГУ ДСНС України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту _____ *Анатолій СМАГІН*
(найменування посади, звання) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:
Директор Відокремленого структурного
підрозділу «Березівське вище професійне
училище Національного університету
«Одеська політехніка»» _____ *Максим ШЕВЧЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (у разі залучення):
Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗН
Управління архітектури, містобудування, ЖКГ,
земельних відносин виконавчого комітету
Березівської міської ради Одеської області _____ *Володимир МЕДВІДЬ*
(найменування посади) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на *8* сторінках отримано *18.07.2025 року*.

балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:
Директор Відокремленого структурного
підрозділу «Березівське вище професійне
училище Національного університету
«Одеська політехніка»» _____ *Максим ШЕВЧЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачем об'єкта фонду або уповноваженою ним особою примірника цього акта _____-_____.